



**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu
95-100 Zgierz, ul. Andrzeja Struga 23.**

(42) 714-03-30, Fax. (42) 714-02-66

(42) 714-02-68

e-mail : zgierz@pis.lodz.pl

www: zgierz.pis.lodz.pl

"Wodkan-Zgierz"
Sp. z o.o.
n 9 09. 2019
L.dz. 874
Podpis *[Signature]*

Zgierz, dnia 05.09.2019 r.

PPIS-Z-HŚ-4550/157/19

*[Handwritten notes in blue ink:]
Pdz
Z. Kadek
P. K. B. B. B. B.
P. K. B. B. B. B.
P. K. B. B. B. B.
09.09.19.*

**„Wodociągi i Kanalizacja- Zgierz” Sp. z o.o.
ul. A. Struga 45
95-100 Zgierz**

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia

Na podstawie art. 4 ust. 1, pkt 1 i art. 12 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 59), w związku z art. 12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1437) oraz §5 pkt 3 i §21 ust.1, pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody pobranych z **wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Zgierz** w ramach **kontroli wewnętrznej** prowadzonej przez zarządcę wodociągu w dniu 05.08.2019 r. oraz w dniu 13.08.2019 r. (badania przeprowadzone przez laboratorium Spółki „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o. w Zgierzu, ul. A. Struga 45 w zakresie fizykochemicznym oraz laboratorium JARS S.A. Legionowo, ul. Kościelna 2a w zakresie mikrobiologicznym i w zakresie parametru – Σ chlorańców i chlorynów – sprawozdania z dn. 23.08.2019 r., Nr 0543/2019/mk, Nr 0545/2019/mk oraz z dn. 28.08.2019 r., Nr 0565/2019) z SUW w Zgierzu – woda podawana do sieci i z punktów czerpalnych sieci wodociągowej Zgierz, ul. Tuwima (bl. 2) oraz Zgierz, ul. Kuropatwińska (na wysokości posesji nr 2 - tymczasowy punkt czerpalny)

stwierdza przydatność wody z powyższego wodociągu do spożycia przez ludzi.

W wyniku przeprowadzonych badań (monitoring parametrów grupy A rozszerzony o poziom glinu, azotanów, azotynów, jonu amonowego, manganu, żelaza, chloru wolnego oraz Σ chlorańców i chlorynów) w w/w próbkach wody stwierdzono, że woda w badanym zakresie spełniała wymagania określone w załączniku nr 1 część A, tabela nr 1, część B – lp. 4 i 5, część C, tabela nr 1 - lp. 1 i 2 oraz tabela nr 2 - lp.1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 14, 15 oraz część D, tabela nr 1 – lp. 2 i 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Zgierzu
[Signature]
dr n. med. Andrzej Jeziorski